



Urząd Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko
tel. (061) 29-13-065
e-mail: gmina@obrzycko.pl

Obrzycko, 10.07.2024 r.

PZP.271.7.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOT. SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Modernizacja czterech przepompowni ścieków na terenie Gminy Obrzycko”, nr sprawy PZP.271.7.2024

Gmina Obrzycko na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

Prosimy o udostępnienie brakującego załącznika nr 5 - Wzór umowy, dla każdej z części Postępowania.

Odpowiedź:

W załączeniu. W związku z tym wydłużeniu ulega termin na składanie ofert - do 15.07.2024 r.

Pytanie 2:

Czy przetarg na modernizację jest podzielony na części przy czym wykonawca, który przedstawi najlepszą cenę na dany etap będzie go realizować czy cena będzie liczona jako sumaryczna za wszystkie etapy i na tej podstawie wybrana zostanie oferta ? Według SWZ Opis przedmiotu zamówienia pkt.5 Przedmiot zamówienia został podzielony na części Pkt.7 Części nie mogą być dzielone przez wykonawców pkt.8 Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części czyli jedną ofertę sumaryczną ? Proszę o odpowiedź czy całość będzie realizować jedna firma czy zostanie to rozdzielone w przypadku lepszych ofert. Dodatkowo brak załącznika nr.5 do SWZ, którym zamawiający posługuje się w pkt. 3 Tryb udzielenia zamówienia.

Odpowiedź:

Zamówienie zgodnie z SWZ zostało podzielone na cztery części. A więc wybór będzie dokonany dla każdej z części zamówienia odrębnie. Wykonawca może złożyć więc ofertę na jedną część, dwie części, trzy części lub cztery części.

Pytanie 3:

W odpowiedziach z dnia do zadanych pytań z dnia 08.07.2024, Zamawiający podał parametry punku pracy poszczególnych pompowni. Dla pompowni w m. Słopanowo dla podanych parametrów Q=5,0l/s i H=30,0m, w celu spełnienia wymagań konstrukcji wirnika (Vortex),



Urząd Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko
tel. (061) 29-13-065
e-mail: gmina@obrzycko.pl

dobierane są pompy z silnikami ok. 7,5kW a nie jak obecnie zastosowane 4,0kW.

Czy Zamawiający przygotowany jest (zabezpieczenia w złączu kablowym, przydział mocy itp.) na instalację pomp z silnikami o mocy ok. 7,5kW?

Odpowiedź:

Zamawiający jest przygotowany na zwiększoną moc pomp (do 7,5 kW) w przepompowni ścieków w Słopanowie.

Odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.