



Urząd Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko
tel. (061) 29-13-065
e-mail: gmina@obrzycko.pl

Obrzycko, 15.05.2025 r.

PZP.271.2.2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Obrzycko”, nr sprawy PZP.271.2.2025

Gmina Obrzycko na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie 1:

W związku z wymianą istniejących pomp, proszę o informację o podstawowych parametrach pomp, tj. wydajności (Q) oraz wysokości podnoszenia (H) celem właściwego doboru nowych urządzeń.

Odpowiedź:

- Przepompownia PS-2 Gaj Mały
Dopływ ścieków - od 80 do 130 m³/doła
Zainstalowane pompy - KSB Amarex 80-210/022 UG (swob. przelot 65 mm), P=2,6 kW
Q= do 40m³/h, wys. podnoszenia - 15,5 m
- Przepompownia PS-3 Gaj Mały
Dopływ ścieków - ok. 70 m³/doła
Zainstalowane pompy - LFP IS 200 T - wys. podnoszenia do 15 m, p=1,5 kW
Q=do 37m³/h
- Przepompownia PS-3 Pęcłowo
Dopływ ścieków - ok. 15 m³/doła
Zainstalowane pompy - MEPROZET NURT50PZM1,5/S-2 - wys. podnoszenia - do 11 m,
P=1,5 kW, Q=19m³/h

Zamawiający udostępnia również na stronie postępowania zaktualizowany załącznik nr 6 do SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.



Urząd Gminy Obrzycko
Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko
tel. (061) 29-13-065
e-mail: gmina@obrzycko.pl

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w SWZ:

w rozdziale XVIII pkt 1 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **22 maja 2025 r., godz. 10:00.**

w rozdziale XVIII pkt 1 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **27 maja 2025 r., godz. 10:00.**

w rozdziale XVIII pkt 2 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **22 maja 2025 r., godz. 10:30.**

w rozdziale XVIII pkt 2 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **27 maja 2025 r., godz. 10:30.**

w rozdziale XVII pkt 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert, tj.: do dnia **20 czerwca 2025 r.**

rozdziale XVII pkt 1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert, tj.: do dnia **25 czerwca 2025 r.**

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2025/BZP 00233045/01 z dnia 15.05.2025 r.

Odpowiedzi oraz zmiany są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.