



**Urząd Gminy Obrzycko**  
**Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko**  
tel. (061) 29-13-065  
e-mail: gmina@obrzycko.pl

Obrzycko, 05.05.2026 r.

ROS.271.2.2026

## **ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJE TREŚCI SWZ**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na „Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Obrzycko”, nr sprawy ROS.271.2.2026

Gmina Obrzycko na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

### **Pytanie 1:**

Podane parametry istniejących pomp nie umożliwiają dokładnego doboru nowych pomp. Czy zamiast tego Zamawiający może podać modele istniejących pomp?

### **Odpowiedź:**

Aktualnie zamontowane pompy w przepompowniach:

- Pęckowo - NURT 50 PZM/S-2 - 1,9 kW
- Słoplanowo-Huby - GRUNDFOS typ APG.50.19.3 Silnik 1,9 kW;

### **Pytanie 2:**

W związku z przesłaniem wymogów dotyczących pomp i możliwością otrzymania propozycji od producentów pomp po 3.05.2026, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Stosowne ogłoszenie w załączeniu.

### **Pytanie 3:**

Proszę o informację jakie są konieczne punkty pracy oraz wymagania dotyczące wolnych przelotów, ponieważ na bazie maksymalnych parametrów nie da się dobrać pomp.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada danych na temat rzeczywistych punktów pracy pomp ( $Q_p$ ,  $H_p$ ,  $H_g$ ) - brak danych.

### **Pytanie 4:**

W opisie zakresu prac Zamawiający wymaga dostawy i wymiany pomp i podał nazwy typoszeregów (typ: SEV, Amarex N lub równoważne). W odpowiedziach z dnia 29.04.2026 r. Zamawiający określił parametry hydrauliczne punktu pracy jako  $H_{max}$  i  $Q_{max}$ . Prosimy o wyjaśnienie co w rozumieniu Zamawiającego oznaczają parametry maksymalne (koniec krzywej hydraulicznej  $Q$ ? początek krzywej



**Urząd Gminy Obrzycko**  
**Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko**  
tel. (061) 29-13-065  
e-mail: gmina@obrzycko.pl

hydraulicznej H?). W celu należytego opracowania wyceny i oferty, prawidłowego doboru pomp oraz spełnienia wymagań Inwestora, prosimy o podanie parametrów hydraulicznych pomp w punkcie pracy (rzeczywista wydajność pompy  $Q_p$ , rzeczywista wysokość podnoszenia pompy  $H_p$ , Geometryczna wysokość podnoszenia pompy  $H_g$ ).

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie posiada danych na temat rzeczywistych punktów pracy pomp ( $Q_p$ ,  $H_p$ ,  $H_g$ ) - brak danych.

### **Pytanie 5**

W odpowiedziach do zadanych pytań, Zamawiający podał parametry hydrauliczne punktów pracy pomp poszczególnych pompowni jako  $Q_{max}$  i  $H_{max}$ .

Dla pompowni w m. Słoplanowo-Huby i Pęckowo dla podanych parametrów  $Q_{max}$  i  $H_{max}$ , w celu spełnienia wymagań konstrukcji wirnika (Vortex), dobierane są pompy z silnikami ok. 7,5kW. Czy Zamawiający przygotowany jest (zabezpieczenia w złączu kablowym, przydział mocy itp.) na instalację pomp z silnikami o mocy ok. 7,5kW?

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie jest przygotowany na zwiększenie mocy.

### **Pytanie 6**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień w następujących kwestiach:

W §10 ust. 3 pkt a projektu umowy Zamawiający wskazał:

*„a. Wykonawca nie rozpoczął robót, w wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub opóźnia się z realizacją robót w stosunku do ustalonych w umowie terminów”*

Wykonawca wnosi o zastąpienie pojęcia „opóźnia się” pojęciem „pozostawaniem w zwłoce”.

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.

**W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w SWZ:**

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **06.05.2026 r., godz. 10:00.**

w rozdziale XVIII pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **12.05.2025 r., godz. 10:00.**

w rozdziale XVIII pkt. 3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **06.05.2026 r., godz. 10:30.**

w rozdziale XVIII pkt. 3 po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **12.05.2026 r., godz. 10:30.**



**Urząd Gminy Obrzycko**  
**Aleja Jana Pawła II nr 1, 64-520 Obrzycko**  
tel. (061) 29-13-065  
e-mail: gmina@obrzycko.pl

w rozdziale XVII, pkt. 1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert, tj.: do dnia **04.06.2026 r.**

rozdziale XVII, pkt. 1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert, tj.: do dnia **10.06.2026 r.**

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2026/BZP 00227711 z dnia 05.05.2026 r.